



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MЭ70.B.00075/22

Серия RU № 0388570



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-Консалтинговый Центр "ПромЭкспертСертификация", место нахождения 300034, РОССИЯ, Тульская область, Тула, ул. Вересаева, д. 11, офис 2, 3, адрес места осуществления деятельности 300034, Россия, Тульская область, Тула, ул. Вересаева, дом 11, офис II, III, номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11MЭ70 дата внесения в государственный реестр аккредитованных лиц 02.09.2015, телефон +74872250632, адрес электронной почты info@pesf.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТУЙМАЗИНСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». Основной государственный регистрационный номер: 1210200034956. Адрес юридического лица: 452756, Россия, Республика Башкортостан, Туймазинский район, город Туймазы, улица Горького, здание 39, строение 6, офис 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 452756, Россия, Республика Башкортостан, Туймазинский район, город Туймазы, улица Горького, здание 39, строение 6. Телефон: +79631364841, адрес электронной почты: mitkinl@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТУЙМАЗИНСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». Адрес юридического лица: 452756, Россия, Республика Башкортостан, Туймазинский район, город Туймазы, улица Горького, здание 39, строение 6, офис 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 452756, Россия, Республика Башкортостан, Туймазинский район, город Туймазы, улица Горького, здание 39, строение 6

ПРОДУКЦИЯ Котлы наружного размещения, одинарные и сдвоенные, водогрейные, работающие на газообразном топливе, тепловой мощностью от 20 кВт до 4,0 МВт, серии НК, модели НК20, НК40, НК60, НК80, НК100, НК120, НК150, НК200, НК250, НК300, НК350, НК400, НК450, НК500, НК600, НК700, НК800, НК900, НК1000, НК1200, НК1600, НК2000, НК2400, НК 3200, НК4000. Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.21.12-001-5635200-2022 «Котлы наружного размещения водогрейные «НК»».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8403109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический Регламент Таможенного Союза (ТР ТС 016/2011) " О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе "

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Паспорт «Водогрейный котел наружного размещения (одинарный) НК20-НК500» № б/н от 16.05.2022; Паспорт «Водогрейный котел наружного размещения (сдвоенный) НК40-НК4000» № б/н от 18.05.2022; инструкция по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту № б/н от 16.05.2022; технические условия № ТУ 25.21.12-001-5635200-2022 от 17.01.2022; перечень стандартов, указанных в пункте 1 статьи 5 ТР ТС 016/2011 № б/н от 17.05.2022; Акт о результатах анализа состояния производства № 00134 от 03.06.2022 года; Протоколы испытаний №№ ЦЭС-2022/060, ЦЭС-2022/061 от 30.06.2022 года, выданы испытательной лабораторией АНО ЦЭС «Техкранэнерго», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.21MН35 дата внесения 15.07.2016 года; схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 20548-93 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт», ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт». Назначенный срок службы – 20 лет. Средняя наработка на отказ – не менее 15000 часов. Транспортирование и хранение котлов по ГОСТ 20548-93 п. 7.4 и ГОСТ 30735-2001 п.9. Срок хранения без переконсервации 18 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.07.2022 **ПО** 12.07.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гомозов Алексей Валериевич
(Ф.И.О.)

Быкова Мария Дмитриевна
Гомозова Анастасия Андреевна